

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел по надзорной деятельности №10 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому
краю г. Змеиногорск, ул. Свердлова, 2, тел.8(385-87) 2-22-33.
г. Горняк, ул. Довголя, 55, тел. 8(385-86) 3-09-49.**

Предписание № 195/1/63

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Самарская средняя
общеобразовательная школа»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
в лице Директора МКОУ «Самарская средняя общеобразовательная школа»

Лопаревой Галины Анатольевны

имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Заместителя Главного Государственного инспектора ТО НД №10
УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю Склярова Дениса Михайловича

(наименование органа ГПН)

№ 195 от « 30 » июня 2014 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с «09» ч. «00» м. по «11» ч. «00» м. «08» июля 2014 г., и с «10»
ч. «00» м. по «11» ч. «00» м. «09» июля 2014 г., проведена плановая проверка Государственным
инспектором ТО НД №10 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю районов по пожарному
надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

лейтенантом внутренней службы Унру Е.С. здания, помещений и территории Муниципального
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

казенного общеобразовательного учреждения «Самарская средняя общеобразовательная школа»
, расположенных по адресу: Алтайский край, Локтевский район, с. Самарка, ул. Центральная, 79.

совместно с Лопаревой Галиной Анатольевной Директором МКОУ «Самарская средняя
общеобразовательная школа»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 с изменениями от 17.02.2014г. Постановление Правительства РФ №113) (далее ППР в РФ);

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании школы отсутствуют таблички вызова подразделения пожарной	п. 6 ППР в РФ с изменениями от 17.02.2014г. Постановление Правительства РФ №113 В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	15.08.2014	
2	Ответственный за пожарную безопасность на объекте не обучен мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ с изменениями от 17.02.2014г. Постановление Правительства РФ №113 Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного	15.08.2014	

		инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.		
3	На объекте отсутствуют паспорта на огнетушители	п. 475 ППР в РФ с изменениями от 17.02.2014г. Постановление Правительства РФ №113. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой	15.08.2014	
4	В кабинете физики эксплуатируются электропровода с нарушением изоляции.	п.п.А, п. 42 ППР в РФ с изменениями от 17.02.2014г. Постановление Правительства РФ №113 Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	15.08.2014	
5	На объекте отсутствуют необходимое количество огнетушителей	п. 465 ППР в РФ с изменениями от 17.02.2014г. Постановление Правительства РФ №113. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.	15.08.2014	
6	На объекте на этаже размещено менее двух огнетушителей	п. 468 ППР в РФ с изменениями от 17.02.2014г. Постановление Правительства РФ №113. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.	15.08.2014	
7	В здании школы не исправна автоматическая пожарная сигнализация (АУПС)	п. 61 ППР в РФ с изменениями от 17.02.2014г. Постановление Правительства РФ №113. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	15.08.2014	
8	В здании школы эвакуационный выход закрыт на ключ с наружи.	п. 35 ППР в РФ с изменениями от 17.02.2014г. Постановление Правительства РФ №113. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	15.08.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)


М.Л.П.

“ 09 ” июля 20 14 г.

Государственный инспектор
(должность государственного инспектора)
ТО НД № 10 УНД ГУ МЧС России
по Алтайскому краю по пожарному
надзору

Унру Е.С.
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

“ 09 ” июля 20 14 г.

Директор МКОУ «Самарская
средняя общеобразовательная
школа»

(должность)

Лопарева Г.А.
(фамилия, инициалы)

Телефон доверия ЦУКС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219), СРЦ МЧС России (8(3912)985547).